

Anlage 4 grobe Skizze LKW - Zufahrt / Feuerwehr



Legende:

- Geländestufen (in von Hindernissen)
- Auslöschfläche
- Begrenzung Flammzone (Zufahrt für die Feuerwehr)
- Anschließbare Stelle

Allgemeines:

Anforderungen gemäß VwV Feuerwehrflächen:

Zu- und Durchfahrten:
Längsneigung maximal 10 %
Aufstellflächen:
Längs- bzw. Querneigung maximal 5 %

Stufen und Schwellen dürfen nicht höher sein als 8 cm. Eine Folge von Stufen im Abstand von weniger als 10 m ist unzulässig

Feuerwehrflächen Zeichner: [Name] Überprüfer: [Name]	
Maßstab: 1:200 Datum: [Datum] Projekt: [Projektname]	AGB Ingenieurbüro für Technische Zeichnungen [Adresse] [Telefon]
Auftraggeber: [Name] Auftrag: [Beschreibung]	Zeichner: [Name] Überprüfer: [Name]